

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.820.1-67 УДК624.073
ЦИТП	ПЛИТЫ ПЕРЕЕЗДОВ ОТКРЫТЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	FLDP
МАРТ 1987	РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	На I-м листе На I-й странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Плиты проездов открытых регуляторов предназначены для устройств проездов открытых регуляторов на оросительных каналах и могут применяться в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно. Плиты работают в сухих условиях, с дорожным покрытием толщиной - 7 см.

Плиты проездов рассчитаны на нагрузку А8 с давлением одиночной оси, равным 108 кн (11 тс) и от гусеничной нагрузки НГ-60.

Плиты проездов изготавливаются из сборного железобетона. Класс бетона В 25; водонепроницаемость - W 6, морозостойкость F 200. В качестве рабочей арматуры применяется арматурная сталь периодического профиля класса А-IV, в качестве конструктивной арматуры - сталь горячекатанная гладкая класса А-I.

Разработанная серия включает 2 типоразмера плит: ПО-18-2I и ПО-38-2I.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Эскиз	Марка конструкции	Размеры, мм			Расход материалов		Масса конструкции, кг
		L, мм	B, мм	t, мм	бетон, м ³	сталь, кг	
	ПО-18-2I	1800	2100	160	0,61	62,50	1525
	ПО-38-2I	3800	2100	220	1,75	243,80	4375

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции применяются на открытых регуляторах оросительных каналов и разработаны применительно к условиям эксплуатации в нормальной среде.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - не агрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Плиты проездов открытых регуляторов для водохозяйственного строительства. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 30 форматок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

К настоящей серии 3.820.1-67 разработана карта I-I., Карта технического уровня и качества плит проездов?

Данная серия вводится взамен серии 3.820-8, (исключение* опубликовано в И-10-84).

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Совзгипроводхоз, Москва, 129344, ул. Енисейская, д.2 с участием Совзводпроекта

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минводхозом СССР, протокол от 22.08.86г. № 33. Введен в действие с 01.01.87г.

B7KA ПОСТАВЩИК Совзгипроводхоз, Москва, 129344, ул. Енисейская, д.2

Инв. № -

Катал.л. № 056 485